



Gmina Wierzbica

Dotyczy zamówienia SP.271.2.2021:

**„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka” oraz Zadanie II „dobudowa sali przedszkola w Wierzbicy “**

W przedmiarze jest informacja, która mówi o montażu modułów na konstrukcji wsporczej dla paneli na stropodachu. Po wykonaniu projektu wstępnego okazuje się, że takiej ilości modułów nie uda się zmieścić na stropodachu, ponieważ przy montażu na konstrukcji wsporczej musimy zastosować odległości, aby rzędy modułów się nie zacięniały wzajemnie. Czy w takim przypadku zamawiający dopuszcza możliwość montażu instalacji na innych budynkach pokrytych blachą?

*Odp. Zamawiający dopuszcza montaż na wszystkich dachach obiektu (stropodachach i na dachu kopertowym), ponadto zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o większej mocy, przez co zmniejszy się ich ilość.*

